

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">SCENARIOS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ACTIONS</div>	Compartment			Compartment Ascenseur
	ALERTE NIVEAU 1 Activation d'1 détecteur ou d'1 bouton poussoir	ALERTE NIVEAU 2 Activation de 2 détecteurs ou d'1 détecteur + 1 bouton poussoir	ALARME - EVACUATION LOCALE/ Activation manuelle de l'alarme depuis local du garde	ALERTE NIVEAU 1 Activation d'1 détecteur ou d'1 bouton poussoir ou ALERTE NIVEAU 2 Activation de 2 détecteurs ou d'1 détecteur + 1 bouton poussoir
Signalisation au desk garde d'urgence avec adressage	X	X	X	X
Activation des sirènes d'alarmes			X	
Fermetures des portes sur moyen de rétention dans le compartiment + portes donnant vers les compartiments voisins	X	X	X	X
Libération des portes contrôlées dans tout le compartiment	X	X	X	X
Libération de toutes les issues de secours du plateau	X	X	X	X
Fermeture des clapets coupe-feu		X	X	X
Mise à l'arrêt des GP/GE 641 et GE 0L4		X	X	X
Ascenseur : - Mise en dérogation des appels paliers et descente impérative à l'étage d'évacuation (rez-de-chaussée, ou étage directement supérieur si détection incendie à l'étage d'évacuation) - Blocage de l'ascenseur à l'étage d'évacuation, et ceci avec portes ouvertes.		X	X	X
Ascenseur : - Mise en dérogation des appels paliers et mise à l'étage de l'ascenseur au niveau le plus proche - Blocage de l'ascenseur à l'étage le plus proche et ceci avec portes ouvertes.				X