

Tableau de classification

N° Locaux	Noms des locaux	Normes appliquées			Groupes			Classes					Compléments		
		RGIE	HD	T013/1A	0	1	2	0	0,15	0,5	15	> 15	Normal	Service essentiel	Chemin d'évac. lié à la T013
								≤ 0 sec	> 0 s ≤ 0,15sec	> 0,15 s ≤ 0,5 sec	> 0,5 sec ≤ 15 sec	> 15 sec			
Niveau R-1															
U1401	Salle de réunion	x													
U1402	Bureau de consultation	x	x	x		x							x		
U1403	Bureau de consultation	x	x	x		x							x		
U1404	Bureau de consultation	x	x	x		x							x		
U1405	Bureau de consultation	x	x	x		x							x		
U1406	Bureau de consultation	x	x	x		x							x		
U1407	Bureau de consultation	x	x	x		x							x		
U1408	Bureau de consultation	x	x	x		x							x		
U1409	Bureau Kiné	x	x	x	x								x		
U1410	Chambre à deux lits	x	x	x		x							x		
U1410.1	WC - Chambre à deux lits	x													
U1411	Chambre à deux lits	x	x	x		x							x		
U1411.1	WC - Chambre à deux lits	x													
U1412	Réserve propre	x													
U1413	Bureau de consultation	x	x	x		x							x		
U1414	WC PMR / SDD	x													
U1415	Utility sale	x													
U1416	Repas / Séjour	x													
U1417	Tisanerie	x													
U1418	Bureau et Préparation soins	x													
U1419	Circulation couloir	x	x	x											x
U1420	WC PMR	x													
U1421	Déchets	x													
U1422	Attente	x	x	x											x
U1423	WC PMR	x													
U1424	Circulation Couloir	x	x	x											x
U1425	Circulation Couloir	x	x	x											x
Niveau RdC															
0400	Circulation couloir	x	x	x											x
0401SP	Sanitaires Public	x													
0401.1	Sanitaires Public - Logette	x													
0401.2	Sanitaires Public - Logette	x													
0402SP	Sanitaires Public	x													
0402.1	Sanitaires Public - Logette	x													
0402.2	Sanitaires Public - Logette	x													
0408	Salle de jeux	x													
0413.1	RESERVE	x													
0417.1	Change	x													

Tableau de classification

N° Locaux	Noms des locaux	Normes appliquées			Groupes			Classes					Compléments		
		RGIE	HD	T013/1A	0	1	2	0	0,15	0,5	15	> 15	Normal	Service essentiel	Chemin d'évac. lié à la T013
								≤ 0 sec	> 0 s ≤ 0,15sec	> 0,15 s ≤ 0,5 sec	> 0,5 sec ≤ 15 sec	> 15 sec			
0418.1	KITCHEN	x													
0421	???	x													
0423	Back office	x													
0424	Call Center	x													
0424CU	Détente personnel	x													
0499	Circulation couloir	x	x	x											x

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1401

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1401**

Nom du local : Salle de réunion

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1402

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1402**

Nom du local : Bureau de consultation

Nom du service :

Groupe : 1 Soit un local à usage médical dans lequel des équipements électriques peuvent être appliqués sur la peau. \*

Classe : Normal Les prises courants ne sont pas alimentées depuis une installation de sécurité en cas de défaillance de réseau électrique.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1403

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1403**

Nom du local : Bureau de consultation

Nom du service :

Groupe : 1 Soit un local à usage médical dans lequel des équipements électriques peuvent être appliqués sur la peau. \*

Classe : Normal Les prises courants ne sont pas alimentées depuis une installation de sécurité en cas de défaillance de réseau électrique.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1404

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1404**

Nom du local : Bureau de consultation

Nom du service :

Groupe : 1 Soit un local à usage médical dans lequel des équipements électriques peuvent être appliqués sur la peau. \*

Classe : Normal Les prises courants ne sont pas alimentées depuis une installation de sécurité en cas de défaillance de réseau électrique.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1405

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1405**

Nom du local : Bureau de consultation

Nom du service :

Groupe : 1 Soit un local à usage médical dans lequel des équipements électriques peuvent être appliqués sur la peau. \*

Classe : Normal Les prises courants ne sont pas alimentées depuis une installation de sécurité en cas de défaillance de réseau électrique.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1406

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1406**

Nom du local : Bureau de consultation

Nom du service :

Groupe : 1 Soit un local à usage médical dans lequel des équipements électriques peuvent être appliqués sur la peau. \*

Classe : Normal Les prises courants ne sont pas alimentées depuis une installation de sécurité en cas de défaillance de réseau électrique.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014



Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1407

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1407**

Nom du local : Bureau de consultation

Nom du service :

Groupe : 1 Soit un local à usage médical dans lequel des équipements électriques peuvent être appliqués sur la peau. \*

Classe : Normal Les prises courants ne sont pas alimentées depuis une installation de sécurité en cas de défaillance de réseau électrique.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1408

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1408**

Nom du local : Bureau de consultation

Nom du service :

Groupe : 1 Soit un local à usage médical dans lequel des équipements électriques peuvent être appliqués sur la peau. \*

Classe : Normal Les prises courants ne sont pas alimentées depuis une installation de sécurité en cas de défaillance de réseau électrique.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1409

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1409**

Nom du local : Bureau Kiné

Nom du service :

Groupe : 0 Soit un local à usage médical dans lequel aucun équipement électrique n'est appliqué sur la peau. \*

Classe : Normal Les prises courants ne sont pas alimentées depuis une installation de sécurité en cas de défaillance de réseau électrique.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1410

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1410**

Nom du local : Chambre à deux lits

Nom du service :

Groupe : 1 Soit un local à usage médical dans lequel des équipements électriques peuvent être appliqués sur la peau. \*

Classe : Normal Les prises courants ne sont pas alimentées depuis une installation de sécurité en cas de défaillance de réseau électrique.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1410.1

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1410.1**

Nom du local : WC - Chambre à deux lits

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1411

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1411**

Nom du local : Chambre à deux lits

Nom du service :

Groupe : 1 Soit un local à usage médical dans lequel des équipements électriques peuvent être appliqués sur la peau. \*

Classe : Normal Les prises courants ne sont pas alimentées depuis une installation de sécurité en cas de défaillance de réseau électrique.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1411.1

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1411.1**

Nom du local : WC - Chambre à deux lits

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1412

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1412**

Nom du local : Réserve propre

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014



Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1413

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1413**

Nom du local : Bureau de consultation

Nom du service :

Groupe : 1 Soit un local à usage médical dans lequel des équipements électriques peuvent être appliqués sur la peau. \*

Classe : Normal Les prises courants ne sont pas alimentées depuis une installation de sécurité en cas de défaillance de réseau électrique.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1414

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1414**

Nom du local : WC PMR / SDD

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1415

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1415**

Nom du local : Utility sale

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1416

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1416**

Nom du local : Repas / Séjour

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1417

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1417**

Nom du local : Tisanerie

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1418

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1418**

Nom du local : Bureau et Préparation soins

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1419

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1419**

Nom du local : Circulation couloir

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1420

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1420**

Nom du local : WC PMR

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014



Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1421

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1421**

Nom du local : Déchets

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1422

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1422**

Nom du local : Attente

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1423

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1423**

Nom du local : WC PMR

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de courant n'est pas renseigné sur cette fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1424

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1424**

Nom du local : Circulation Couloir

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - U1425

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **U1425**

Nom du local : Circulation Couloir

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de courant n'est pas renseigné sur cette fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - 0400

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **0400**

Nom du local : Circulation couloir

Nom du service :

Groupe : hors groupe      Ce local n'est pas destiné directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement      Le type d'alimentation des prises de courant n'est pas renseigné sur cette fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - 0401SP

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **0401SP**

Nom du local : Sanitaires Public

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - 0401.1

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **0401.1**

Nom du local : Sanitaires Public - Logette

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014



Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - 0401.2

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **0401.2**

Nom du local : Sanitaires Public - Logette

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - 0402SP

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **0402SP**

Nom du local : Sanitaires Public

Nom du service :

Groupe : hors groupe      Ce local n'est pas destiné directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement      Le type d'alimentation des prises de courant n'est pas renseigné sur cette fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - 0402.1

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **0402.1**

Nom du local : Sanitaires Public - Logette

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - 0402.2

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **0402.2**

Nom du local : Sanitaires Public - Logette

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de courant n'est pas renseigné sur cette fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - 0408

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **0408**

Nom du local : Salle de jeux

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de courant n'est pas renseigné sur cette fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - 0413.1

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **0413.1**

Nom du local : RESERVE

Nom du service :

Groupe : hors groupe

Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement

Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - 0417.1

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **0417.1**

Nom du local : Change

Nom du service :

Groupe : hors groupe      Ce local n'est pas destiné directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement      Le type d'alimentation des prises de courant n'est pas renseigné sur cette fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - 0418.1

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **0418.1**

Nom du local : KITCHEN

Nom du service :

Groupe : hors groupe

Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement

Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014



Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - 0421

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **0421**

Nom du local : ???

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de courant n'est pas renseigné sur cette fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - 0423

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **0423**

Nom du local : Back office

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - 0424

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **0424**

Nom du local : Call Center

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - 0424CU

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **0424CU**

Nom du local : Détente personnel

Nom du service :

Groupe : hors groupe Ce local n'est pas destiné  
directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement Le type d'alimentation des prises de  
courant n'est pas renseigné sur cette  
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)

Fiche d'identification par local

N° fiche : F-T013 - 0499

Date de création de la fiche : 14-05-20

N° Local : **0499**

Nom du local : Circulation couloir

Nom du service :

Groupe : hors groupe      Ce local n'est pas destiné directement à un usage médical. \*

Classe : hors classement      Le type d'alimentation des prises de courant n'est pas renseigné sur cette fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical

Prénom	Nom	Fonction / Département
Christophe	Arnould	Chef de département Service Infrastructure&Technique
Emmanuel	Rigot	Chef de département adjoint Service Infrastructure&Technique
Étienne	Féret	Responsable de projets Bureau d'études ELLYPS

\* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014