

FACTEURS D'INFLUENCES EXTERNES (selon nouvel RGIE 2020)																			
DOSSIER : 20030069_22		L400 - Facteurs d'influences externes																	
Standard		4,5,8	1	1	IPxx	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,2,3	1	1	1	1
		Température ambiante	Présence d'eau	Présence de corps solides étrangers	Degré IP minimum	Agent corrosif ou polluant	Contrainte mécanique	Vibrations	Présence de flore	Présence de faune	Effet des champs électriques et magnétiques	Effet du rayonnement solaire	Compétence des personnes	Etat du corps humain (eau)	Contact avec potentiel terre	Conditions d'évacuation	Nature des matériaux traités ou entreposés	Matériau de construction	Structure des bâtiments
N° Locaux	ZONE	AA	AD	AE		AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB
<b>Niveau R-1</b>																			
U1401	Salle de réunion	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1402	Bureau de consultation	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1403	Bureau de consultation	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1404	Bureau de consultation	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1405	Bureau de consultation	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1406	Bureau de consultation	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1407	Bureau de consultation	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1408	Bureau de consultation	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1409	Bureau Kiné	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1410	Chambre à deux lits	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1410.1	WC - Chambre à deux lits	5	2	1	IP 21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1411	Chambre à deux lits	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1411.1	WC - Chambre à deux lits	5	2	1	IP 21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1412	Réserve propre	5	1	1	IP 20	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1413	Bureau de consultation	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1414	WC PMR / SDD	5	5	1	IP 25	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	1	1
U1415	Utility sale	5	2	1	IP 21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1416	Repas / Séjour	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1417	Tisanderie	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1418	Bureau et Préparation soins	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1419	Circulation couloir	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1420	WC PMR	5	2	1	IP 21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1421	Déchets	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1422	Attente	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1423	WC PMR	5	2	1	IP 21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1424	Circulation Couloir	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
U1425	Circulation Couloir	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
	TD du R-1	5	1	3	IP 40	1	1	1	1	1	1	1	4	1	2	3	1	1	1
<b>Niveau RdC</b>																			
0400	Circulation couloir	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
0401SP	Sanitaires Public	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
0401.1	Sanitaires Public - Logette	5	2	1	IP 21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
0401.2	Sanitaires Public - Logette	5	2	1	IP 21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
0402SP	Sanitaires Public	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
0402.1	Sanitaires Public - Logette	5	2	1	IP 21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
0402.2	Sanitaires Public - Logette	5	2	1	IP 21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
0408	Salle de jeux	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
0413.1	RESERVE	5	1	1	IP 20	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
0417.1	Change	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
0418.1	KITCHEN	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
0421	???	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
0423	Back office	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
0424	Call Center	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
0424CU	Détente personnel	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
0499	Circulation couloir	5	1	1	IP 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1
	TD du RdC	5	1	3	IP 40	1	1	1	1	1	1	1	4	1	2	3	1	1	1



Le 15/05/2020